

Piesārņojošo vielu emisijas mērījumu rezultātu analīze

Operators: SIA "Tukuma siltums"
Adrese: Asteru iela 6, Tukums, LV-3101

Iekārta: Katli AK-5000 Nr. 3 AK-5000 Nr. 4
Slodze: ~ 75%
Kurināmais: šķelda
Skābekļa saturs: 8.3 %
Izmešu avots: A14

Piesārņojošās vielas	Emisijas intensitāte, g/s		Emisijas koncentrācija (pārrēķinot uz 6 % skābekļa saturu), mg/m ³		
	Izmērītais	Limits	Izmērītais	Limits	Robežvērtība
Oglekļa oksīds	3.04	3.0450	612	626.5	2000
Slāpekļa dioksīds	1.41	2.4850	283	511.3	600
Cietās daļiņas	0.146	0.3045	29.3	62.7	1000

Slēdziens: piesārņojošo vielu emisiju mērījumu (skat. Testēšanas pārskatu Nr. I/1981/08.01.2024.) rezultātu analīze parādīja, ka mērījumu laikā operators nepārsniedza emisijas robežvērtības [1] un emisijas limitus [2].

1. 2021. gada 7. janvāra LR MK noteikumi Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām".
2. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE11IB0066 (izsniegta 09.12.2011., atjaunota 18.02.2019.).

Laboratorijas vadītājs _____ I. Pommers