



BALSTS KS1 metāla elementu specifikācija Uz vienu pozīciju					
Standarts	Nosaukums	Skaitis	Kop. masa, kg	Tēr. klase	Piezīmes
EN 10279: 2000	UPN 16 Lkop=4m	-	8.0	S235J2	
	Loksne t=8 80x80mm lapa	2	2.0	S235J2	

nokrāsot ar krāsu RAL 7015, grunts 40mkr. +40mkr krāsojums kopā: 10.0

Amats	Vārds, Uzvārds	Paraksts	Dat.	Būvprojekts:	Pasūt. Nr.: DH-05/12/23		
				Laukuma izveide un elektrostatiskā filtra uzstādīšana katlumājā Asteru ielā 6, Tukumā	Stadija	Lapa	Lapas
Būvproj. vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024.	Pasūtītājs:	PR	BK	04
Būvpr.darīj. vad.	A. Kuzņecovs		12.04.2024.	SIA "Tukuma siltums"			
				BALSTS KS1	"DH SOLUTIONS" Būvkom. Reģ. Nr. 12606 E. Tisē 85-25, Liepāja, LV-3407 Tālr. 29166182, dhsolutions@inbox.lv		